

# Tryckgivare PAE

**0-300/500/1000 Pa**

**Installation och drifttagning**




**LUFTREGLERING**  
I ROSLAGEN AB

**Industrivägen 3 S-760 40 Vaddö**

**Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322**

**E-mail: [info@luftreglering.se](mailto:info@luftreglering.se)**



Tryckgivare PAE finns för 3 st standard tryckområden, 0-300, 0-500, 0-1000 Pa (Pascal).  
 Inkoppling av givaren framgår av ovanstående schema.  
 Givarens utsignal är proportionell mot tryckområdet.  
 Ex: 0-300 Pa är 0-10 VDC, alt. 0-300 Pa är 0,5-4,5 VDC.  
 Givaren skall monteras med slanganslutningen nedåt.

#### Tekniska data:

Matningsspänning:	+15...30 VDC.
Utsignaler:	0-10, 0,5-4,5 VDC.
Tryckområden:	0-300, 0-500, 0-1000 Pa.
Omgivningstemp:	-5...+50°C.
Kapsling:	IP 54. ABS Plast.
Mått H x B x D mm:	140 x 85 x 55.