

Toftaåsens ÄBO 2019



- Fläktbyte i till- och frånluft för äldreboendet till totalt 16 st RPM0808 baserad på nya RQM Multi EVO.
- Effekt innan byte: 16.35 kW
- Effekt efter byte: 7.2 kW
- Besparing: 66% = 9.15 kW
- Årlig besparing: 80 150 kWh



Göteborgs Stad
Lokalförvaltningen